

ZARZĄDZENIE Nr 46/2008

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 25 lipca 2008 r.

**w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej w Ochotniczych Strażach Pożarnych
w gminie Kozłowo powiat nidzicki województwo warmińsko-mazurskie**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady gospodarowania mieniem Gminy Kozłowo w jednostkach operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 2

Ustala się następujące normy zużycia paliw płynnych w silnikach samochodów pożarniczych:

LP.	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ PALIWA	NORMA /W LITRACH/:		
			Na 100 km przebiegu	Na 1 minutę pracy silnika na postoiu	Na 1 kontrolny rozruch silnika
1	2	3	4	5	6
1.	FSC Star /Star 266	ON	28,0	0,15	0,8
2.	Jelcz /Star 008	ON	28,0	0,15	0,8
3.	FSC Star /Star 244	ON	28,0	0,15	0,8
4.	FSC Lublin/ Żuk A15 i A13	Etylina 95	14,0	0,1	0,4

§ 3

1. Ustala się dla samochodów pożarniczych następującą ilość rozruchów silnika w okresie miesięcznym:

- a) co 5 dób dla silnika o zapłonie iskrowym, tj. **do 6 razy w miesiącu**, jeżeli w tym okresie nie był on uruchamiany w innym celu.
- b) co 6 dób dla silnika o zapłonie samoczynnym, tj. **do 5 razy w miesiącu**, jeżeli w tym okresie nie był uruchamiany w innym celu.

2. Ustala się, że w okresie miesięcznym ilość wykonanych rozruchów silnika w sprzęcie silnikowym powinna wynosić **minimum 3 razy**, tj. rozruchy wykonywać nie rzadziej niż raz na 10 dni.

3. Ustala się następujące normy zużycia paliwa silnikowego na pracę autopompy w samochodach gaśniczych:

- a) na 1 godzinę pracy – 20,0 litrów,
- b) na 1 minutę pracy – 0,33 litra.

4. Dla pracy samochodów pożarniczych w warunkach szczególnych ustala się następujące dodatki eksploatacyjne:

- a) dodatek „alarmowy” (o symbolu **A**) - dla jazdy alarmowej pojazdu w związku z akcją ratowniczą lub fałszywym alarmem – do 10 % ilości paliwa zużytego wg normy, liczonego dla przebiegu pojazdu w obie strony i na terenie prowadzonej akcji ratunkowej,
- b) dodatek „zimowy” (o symbolu **Z**) - do 10 % ilości paliwa zużytego wg normy, liczonego dla przebiegu pojazdu podczas jazdy w okresie zimowym, tj. w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
- c) dodatek „terenowy” (o symbolu **T**) - do 10 % ilości paliwa zużytego wg normy, liczonego dla przebiegu pojazdu podczas jazdy po bezdrożach, drogach błotnistych i zaśnieżonych.

§ 4

1. Ustala się następujące wskaźniki zużycia olejów silnikowych w samochodach pożarniczych (liczone objętościowo łącznie dla zużycia podczas rozruchów silnika, jego pracy na postoju i podczas jazdy pojazdu/:

- a) dla silników o zapłonie iskrowym – **1 %**
 - b) dla silników o zapłonie samoczynnym – **2 %**
 - c) okresową wymianę oleju silnikowego należy wykonywać zgodnie z instrukcją fabryczną producenta pojazdu lub według wskazówek producenta oleju albo **1 raz w roku**,
 - d) okresową wymianę olejów przekładniowych, płynów hamulcowych i chłodzących oraz smarów stałych należy wykonywać według instrukcji fabrycznej lub zaleceń producenta materiału, jednak nie rzadziej niż **raz na 3 lata**.
2. Zużycie olejów smarowych w silniku dla rozruchów i pracy sprzętu silnikowego należy naliczać według zaleceń producenta urządzenia.
3. Wymianę olejów smarowych w sprzęcie silnikowym wykonywać co 100 godzin pracy lub 1 raz w roku.

§ 5

1. Dla pojazdów i sprzętu silnikowego w jednostce OSP zaleca się stałe **utrzymywanie następujących minimalnych stanów materiałów pędnych i smarów**: samochód – dla przebiegu 300 km, autopompa – dla 2 godzin pracy ciągłej, sprzęt silnikowy – dla 3 godzin ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem.
2. Ustala się następujące normy zużycia paliw płynnych dla rozruchów i pracy sprzętu silnikowego:

LP.	NAZWA I TYP SPRZĘTU	RODZAJ PALIWA	NORMA ZUŻYCIA /W LITRACH/		
			Na 1 godz. pracy	Na 1 minutę pracy	Ryczałt miesięczny na rozruchy sprzętu
1	2	3	4	5	6
1.	Motopompa PO3 i PO5	Mieszanka 1:25	10,0	0,16	3,0
2.	Piła do drewna		1,2	0,02	0,5
3.	Nożyco – rozpieracze LUKAS		1,2	0,02	0,5
4.	Zespół prądotwórczy BLA 1000 GEKO 4400		3,8	0,06	0,5
		Etylina 95	2,4	0,04	0,5
5.	Motopompa M8/8-PO8	Mieszanka 1:30	8,6	0,14	3,0
6.	Motopompa TOHATSU M8/8	Mieszanka 1:30	9,5	0,15	3,0
7.	Przecinarka Partner K 700	Mieszanka 1:50	1,2	0,02	0,5
8.	Motopompa M4/2 „Niagara”	Etylina 95	1,2	0,02	0,5
9.	Wykaszkarka spalinowa	Mieszanka 1:50	1,2	0,02	0,5

§ 6

1. Ustala się dla jednostek OSP miesięczny okres rozliczeniowy dla materiałów pędnych i smarów oraz innych materiałów eksploatacyjnych używanych do samochodów specjalnych i sprzętu silnikowego.
2. Rozliczenia materiałów pędnych i smarów należy dokonywać po zakończeniu miesiąca w terminie **do 5-tego dnia miesiąca następnego**.
3. Miesięczne rozliczenia materiałów pędnych i smarów należy dokonywać na drukach:
 - a) miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego,
 - b) miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego.
5. Miesięczne rozliczenia paliw i smarów dokonywać należy z dokładnością do:
 - a) 1,0 litra – dla pojazdów i sprzętu z silnikiem o zapłonie samoczynnym,
 - b) 0,1 litra - dla pojazdów i sprzętu z silnikiem o zapłonie iskrowym.

§ 7

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest zobowiązana prowadzić prawidłową gospodarkę materiałową i techniczną oraz dbać o powierzone jej w użytkowanie mienie gminne, a przy obsłudze i eksploatacji sprzętu powinna zapewnić odpowiednio przestrzeganie obowiązujących przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 8

1. **Mechanik konserwator sprzętu pożarniczego** w jednostce OSP jest odpowiedzialny za:
 - a) pobieranie, rozliczanie i przechowywanie materiałów eksploatacyjnych,
 - b) za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą narzędzi, sprzętu strażackiego i pojazdów pożarniczych,
 - c) za konserwację, naprawy bieżące, obsługę techniczną oraz terminowe wykonywanie przeglądów i badań technicznych sprzętu strażackiego.
2. Komendant gminny straży pożarnych i upoważnieni przez Wójta Gminy Kozłowo pracownicy samorządowi mają prawo do kontroli stanu realizacji postanowień niniejszego zarządzenia w jednostkach OSP na terenie gminy Kozłowo.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 32/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej w Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie Kozłowo powiat nidzicki województwo warmińsko – mazurskie.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2008 roku.


WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski